



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области
(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021, тел. (3532) 33-37-98, 33-37-58; Факс: 33-14-14
E-Mail: oren-grn@esoo.ru сайт: 56.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001
Центральный территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

14.12.2023

56-05-20/КНД-1459-2023

Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Чкалова 70/1
(место выдачи предписания)

Мною, Мальцевым Евгением Александровичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Павловский лицей Оренбургского района имени Василия Анисимовича Нарыевского" Оренбургской области, ИНН 5638023086, ОГРН 1035615375487, 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, Павловка село, Молодежный бульвар, дом 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, не установленными на подиуме, что является нарушением требования п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20), согласно требований, учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме.
2. В учебном кабинете № 105 (начальные классы) покрытие столов имеет дефекты и повреждения, что является нарушением требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648, согласно требований, покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
3. В учебном кабинете № 118 (кабинет истории) покрытие полов имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, согласно требованиям, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.
4. Кабинет №113 (начальные классы) не обеспечен холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением требования п. 3.4.13. СП 2.4.3648, согласно требований, 3.4.13. холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов,

кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Учебные кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами установленными на подиуме.

Срок до 25.09.2024

2. В учебном кабинете № 105 (начальные классы) обеспечить покрытие столов без дефектов и повреждений.

Срок до 25.09.2024

3. В учебном кабинете № 118 (кабинет истории) обеспечить покрытие полов без дефектов и повреждения, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок до 25.09.2024

4. Кабинет №113 (начальные классы) обеспечить холодным и горячим водоснабжением.

Срок до 25.09.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Павловский лицей Оренбургского района имени Василия Анисимовича Нарыевского" Оренбургской области, Оренбургская область, Оренбургский район, Павловка село, Молодежный бульвар, дом 3

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области по адресу: 460001, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Чкалова 70/1 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, эл. почту: cto@56.rospotrebнадzor.ru или иным доступным способом в срок до «25» сентября 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.



Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Е.А. Мальцев

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 12 2023 г.

(подпись)

Каримова Р.Р.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ПАВЛОВСКИЙ ЛИЦЕЙ
 ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ИМЕНИ ВАСИЛИЯ
 АНИСИМОВИЧА НАРЫВСКОГО»
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН 5638023086
 ОГРН 1035615375487

№ 04 / 09 / 2024 г.

460511, Оренбургская обл., Оренбургский р-н,
 с Павловка, бульвар Молодежный, 3,
 Телефон факс 53-15-21,
 e-mail psqsh@mail.ru

Управление Федеральной службы
 по надзору в сфере защиты прав
 потребителей и благополучия человека
 по Оренбургской области

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 56-05-20/КНД-1459-2023 от 14.12.2023 года администрация МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского» сообщает об исполненных замечаниях:

| № | Замечание | Отметка выполнении | 0 |
|---|---|---|---|
| 1 | В учебном кабинете №105 (начальные классы) покрытие столов имеет дефекты и повреждения, что является нарушением требования п. 2.4.3. СП 2.4.3648, согласно требования, покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. | Выполнено. Фото 1. | |
| 2 | В учебном кабинете №118 (кабинет истории) покрытие полов имеет дефекты и повреждения не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648, согласно требованиям, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. | Выполнено. Фото 2. | |
| 3 | Кабинет №113 (начальные классы) не обеспечен холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением требования п 3.4.13. СП 2.4.3648, согласно требования, 3.4.13. холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физик, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты. | Выполнено. Договор на оказание услуг №10/У от 03.06.2024 года. МП «Подгородне-Покровское» МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | |
| 4 | Учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, не установленными на подиуме, что является нарушением требования п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 | Выполнено . Фото 4. | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20), согласно требований, учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме.</p> | |
|--|--|--|

Директор



Л.Н. Конобевцева

Фото 1.




Фото 2.




Фото 3.

